



Guaíra – SP, 14 de novembro de 2017.

Conforme solicitação segue respostas aos questionamentos feitos pela empresa R6 referentes aos seguintes materiais/serviços:

Serviços:

1. Remoção de base rele
R: Está previsto no item 9.4 do termo de referência, e na planilha no item 1.4
2. Remoção de soquete
R: Está previsto no item 9.1 do termo de referência, e na planilha no item 1.1
3. Remoção de cabo do braço de iluminação
R: Está previsto no item 9.14 do termo de referência.
4. Conexão de cabo na rede com conector (Perfurante/Cunha)
R: Está previsto no item 9.14 do termo de referência.
5. Conexão com conector de torção
R: Não será usado.

Material:

1. Base para rele foto elétrico
R: Está previsto no item 9.13 do termo de referência, e na planilha no item 2.9
2. Soquete reforçado E-40
R: Está previsto no item 9.5 do termo de referência.
3. Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C
R: Não está previsto no edital, pois o cabo a ser utilizado será de 10,0 mm²
4. Conector de derivação perfurante - Condutor principal (10 - 95mm) – Condutor Derivação (1,5-10mm)
R: Está previsto no item 9.14 do termo de referência.
5. Conector tipo cunha
R: Não serão usados, pois não será necessário tal material.
6. Conector de torção
R: Não serão usados, pois não será necessário tal material.


José Emygdio de Oliveira Neto
Chefe do Departamento de Obras e
Manutenção dos Próprios Públicos
CREA/SP-506.377.229-7


André Luiz Domingues
Pregoeiro
RG. 23.225.835-1