



MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Paço Municipal "Messias Cândido Faleiros"
CNPJ: 48.344.014/0001-59 Fone: (17) 3332-5100
Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000
Guairá - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br

e-mail: compras@guaira.sp.gov.br



Guairá-SP, 14 de abril de 2020.

AVALIAÇÃO E LAUDO TÉCNICO

EDITAL Nº 11/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2019

PROCESSO Nº 14/2019

1. OBJETO

1.1. Este documento tem por objeto a análise dos documentos apresentados no processo acima para: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE GUAÍRA, COM LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED.**

2. PARECER INICIAL

2.1. Após a análise das documentações: dados do produto e todo o conteúdo técnico. Concluiu-se que os dados apresentados pela empresa: **SERRALED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINAÇÃO EIRELI**, CNPJ nº 24.909.531.0001-60, foi **REPROVADA** por não apresentar e não atender as exigências do Termo de Referência do edital. Vale ainda ressaltar que a referida empresa apresentou o documento "Anexo 7 de responsabilidade" porem conforme será relatado e comprovado abaixo a mesma não atendeu as condições do edital.

3. DADOS COMPROBATÓRIOS

3.1. No Edital e Termo de Referência fica determinado que sob o material a ser fornecido deve ser apresentado juntamente com o contrato Documentação de Ensaio Referentes a Luminária ofertada, conforme artigo 14 do edital, incisos de "a" a "l", fato esse constante também do Termo de Referência no artigo 4.2, nos incisos "4.2.1 a 4.2.11", sob pena de desclassificação, **nesse caso a proponente não apresentou a documentação solicitada.**

RECEBIDO 14/04/2020
ASS. [Assinatura]


[Assinatura]



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Paço Municipal "Messias Cândido Faleiros"
 CNPJ: 48.344.014/0001-59 Fone: (17) 3332-5100
 Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000
 Guairá - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br

e-mail: compras@guaira.sp.gov.br



3.2. No Termo de Referência consta determinação que nos dados técnicos solicitados, o fator de potência mínimo deve ser $\geq 0,98$, a certificação obtida junto ao Inmetro, não atende aos nossos requisitos mínimos exigidos, conforme gráficos abaixo:

Certificados

Resultado da Consulta
 1 Certificado(s)
 5 Produtos(s)
 0 Semçõe(s)

Página 2

Certificador: TÜV N° Certificado: TUV 19.0672 Tipo: Produto Emissão: 28/10/2019 Validade: 28/10/2023 Status do Certificado: Ativo Doc Normativo Portaria Inmetro nº 20 de 15/02/2017

CNPJ INEP	Razão Social / Nome / FPE	Nome fantasia	Endereço	Status	Perfil da empresa
2196467000184	LECLUNIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ILUMINAÇÃO FIBRE		AVENIDA JÚLIO DE CASTILHOS, 3558 - SALA 8 - ... CARIAS DO SUL BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
* Marca	* Modelo	* Importado	* Descrição		
SERRALED	SPL-LD150W/020APM Versões - Com ou sem tomada para relé de 3, 5 ou 7 pinos	Sim	100-277V, 100W, 1400LM, 140LM/W, FP: 0,95, 5000K, IRC: 70		
SERRALED	SPL-LD150W/020APM Versões - Com ou sem tomada para relé de 3, 5 ou 7 pinos	Sim	100-277V, 150W, 2100LM, 140LM/W, FP: 0,95, 5000K, IRC: 70		
SERRALED	SPL-LD200W/020APM Versões - Com ou sem tomada para relé de 3, 5 ou 7 pinos	Sim	100-277V, 200W, 2800LM, 140LM/W, FP: 0,95, 5000K, IRC: 70		
SERRALED	SPL-LD250W/020APM Versões - Com ou sem tomada para relé de 3, 5 ou 7 pinos	Sim	100-277V, 250W, 3500LM, 140LM/W, FP: 0,95, 5000K, IRC: 70		
SERRALED	SPL-LD300W/020APM Versões - Com ou sem tomada para relé de 3, 5 ou 7 pinos	Sim	100-277V, 300W, 4200LM, 140LM/W, FP: 0,95, 5000K, IRC: 70		

Dados do Certificado

Organismo Acreditado	TÜV RHEINLAND DO BRASIL LTDA
N° do Certificado	TUV 19.0672
Classe do Produto	Luminárias para Iluminação Pública Viária - PT Inmetro nº 20/2017
Data de Emissão	28/10/2019
Data de Validade	28/10/2023
Tipo do Certificado	Produto
Laboratório de Ensaio	TUV Rheinland (Guangdong) Ltd - TÜV Rheinland / COIC (Ningbo) Co., Ltd
N° do Rel. de Ensaio	N° 50194744 001 - Emitido em: 10/10/2019 - N° 50224880 001 - Emitido em: 28/02/2019 - N° 50261246 002 - Emitido em: 17/09/2019
Documento Normativo	Portaria Inmetro nº 20 de 15/02/2017

Produtos

Número do Certificado: TUV 19.0672

Lista de Produtos por Certificado

Encontrado(9) 5 Produto(s) para este Certificado

Página 3

*Marca (Clique para detalhes)	*Modelo	*Importado	*N° do Lote
SERRALED	SPL-LD150W/020APM Versões - Com ou sem tomada para relé de 3, 5 ou 7 pinos	Sim	
SERRALED	SPL-LD150W/020APM Versões - Com ou sem tomada para relé de 3, 5 ou 7 pinos	Sim	
SERRALED	SPL-LD200W/020APM Versões - Com ou sem tomada para relé de 3, 5 ou 7 pinos	Sim	
SERRALED	SPL-LD250W/020APM Versões - Com ou sem tomada para relé de 3, 5 ou 7 pinos	Sim	
SERRALED	SPL-LD300W/020APM Versões - Com ou sem tomada para relé de 3, 5 ou 7 pinos	Sim	



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

Paço Municipal "Messias Cândido Faleiros"


CNPJ: 48.344.014/0001-59 Fone: (17) 3332-5100

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000

Guairá - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br


e-mail: compras@guaira.sp.gov.br




Produtos

Dados do Produto	
Marca	SERRALED
Modelo	SPL-LED200W00APM Versões - Com ou sem tomada para relé de 3, 5 ou 7 pinos
Descrição	100-277V, 200W, 28000lm, 140lm/W, FP<0,95, 5000h, IRC>70
Importado	Sim
Situação	Ativo
Modelo de Certificação	TIPO

Diante de todo exposto apresentado acima, concluímos e consideramos **REPROVADO** o produto licitado, artigo 4.1.2 - Item 2 - Luminária de LED 200W, baseado nos termos técnicos exigidos no **EDITAL/TERMO DE REFERÊNCIA**.


João Marques Rodrigues
Engenheiro Eletricista
CREA/SP nº. 0601539987


Jorge Luiz Cruz
Gestor do Contrato
CPF nº 099.409.438-81