

- TUBULAÇÃO
- DRENAGEM
- AR COND. (WALL TUBE STUMP A1)
- AR COND. (WALL TUBE STUMP A2)
- AR COND. (RISO TETO 80.200 (ETUM))
- AR COND. (RISO TETO 32.200 (ETUM))
- AR COND. (RISO TETO 32.200 (ETUM))

1:1000 172-189  
 1:1000 172-189  
 1:1000 172-189

E: 20.00

Entrada de energia CPFL - PADRÃO C6

CEI DIRCE BARROS LELIS

Nº PROJ.: 172-189  
 Nº PROJ.: 172-189  
 Nº PROJ.: 172-189

**ELETRICO**  
**INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE AR CONDICIONADO**  
**MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE GUARUÁ**

Rua 20 de Abril nº 100 - 44100-000 - Guaruá - Mato Grosso do Sul

17/08/2014  
 17/08/2014

*[Handwritten signature]*

---

# MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO

LIGAÇÃO NOVA – GED119

Entrada especial – 2 entradas categoria C6 – MEDIÇÃO  
DIRETA

---

**PROPRIETÁRIO:** CEI Dirce Barros Lelis  
**LOCAL:** Rua 46B, nº70 – Bairro João Vaccaro - GUAÍRA-SP

**Data:** 25/12/2019  
**Nome:** CEI Dirce Barros Lelis  
**CNPJ.:** 48.344.014/0001-59  
**Endereço** Rua 46B, nº70 – Bairro João Vaccaro  
**Cidade:** Guaira – SP  
**CEP:** 14790-000

## 1 – OBJETIVO

Este memorial visa descrever as características construtivas da Entrada de Energia Elétrica, para atender a propriedade acima descrita.

O relatório ora apresentado destina-se principalmente à concepção de projeto do sistema elétrico, incluindo encaminhamento, dimensionamento, especificações técnicas e desenhos que completam o perfeito entendimento da obra.

**- Demanda em kVA: 98,47 kVA**

## 2 – NORMAS E ESPECIFICAÇÕES

ABNT: 5410/2004

Ministério do Trabalho: NR-10

CPFL: GED 119.

## 3 – CÁLCULO DA CARGA INSTALADA E DEMANDA.

**Edifício comercial(escola) com as seguintes características:**

Área útil do edifício: 1.000m<sup>2</sup>

Área útil da administração: 0 m<sup>2</sup> - não possuem área administrativa

Área útil (Blocos I e II) tipo: 500 m<sup>2</sup> cada

Quantidade de Blocos: 2 unidades

Total de blocos: 2 unidades.

Total de medidores: 2 unidades.

### CARGAS:

**Bloco tipo (I e II):**

Iluminação: 100 – Lâmpadas de 100W = 10.000W

Tomadas: 4.200W – Conf. Tab.2, notas 1 e 2 – GED 13

Total de Iluminação e Tomadas: 14.200W

Qtd	Descrição Aparelhos	Potencia (W)	Total(W)
03	Chuveiro	7.500	22.500
18	Condicionador Ar 18.000BTU	1.900	34.200

Carga total: **70,90 kW**

Tipo de Fornecimento: Trifásico – Cat. C6. (Conf. Tab. 1A – GED 13) medição direta

#### 4 - CÁLCULO DA DEMANDA GERAL DA ENTRADA

##### 4.1 – Demanda Referente á Iluminação e Tomadas de Uso Geral.

**Obs: conforme tabela 1 do GED 119, Fator de demanda até 12kW deverá ser igual a 1. Para o restante da carga acima de 12kW, considerar 0,50.**

$$D1a + D1b = 13,1 \text{ kW}$$

$$D1a: 12\text{kW}$$

$$D1b = 2,2 \times 0,5 = 1,1$$

**D1.1 = 13,1 kW Demanda Referente á Iluminação e Tomadas de Uso Geral do Bloco I.**

**D1.2 = 13,1 kW Demanda Referente á Iluminação e Tomadas de Uso Geral do Bloco II.**

##### 4.2 – Demanda Referente a Aparelhos

###### a) Chuveiros Elétricos

2 Blocos com 3 Chuveiros de 7.500W

Total: 6 Unidades

Fator de Demanda obtido na *tabela 2*: 0,48

$$D2a = (6 \times 7,5 \times 0,39) / 1 = 17,55 \text{ kVA}$$

$$\mathbf{D2a = 17,55 \text{ kVA}}$$

###### b) Condicionadores de Ar.

2 Blocos com 18 Condicionadores de Ar de 18.000BTU – 1.900W

Total de 36 Unidades


Fator de Demanda obtido na *tabela 6*: 0,80 (fator comercial – escola)

$$D2b = (36 \times 1,9 \times 0,80) / 1 = 54,72 \text{ KVA}$$

$$\mathbf{D2b = 54,72 \text{ kVA}}$$

$$D2 = D2a + D2b$$

$$\mathbf{D2 = 17,55 + 54,72 = 72,27 \text{ kVA}}$$







J Marques Energia

## 5 - DEMANDA GERAL

**Dblocos= (Carga dos blocos)**

$$Dblocos = (13,1 + 13,1 + 72,27)$$

**Dblocos 98,47 kVA**

$$Dg = (Dblocos + Dadm)$$

$$Dg = 98,47 + 0 = 98,47 \text{ kVA}$$

## 6 – ENTRADA DE SERVIÇO

O fornecimento de Energia Elétrica será em tensão secundária de distribuição em 127/220V, sistema trifásico, 60HZ, através de derivação a ser instalada da rede secundária de energia elétrica da concessionária local, CPFL .

O padrão da medição será executado conforme desenho 24 da GED – 119 de 25/09/2017 e desenhos do projeto.

A entrada será aérea com poste DT de 7,5 x 600 daN. Apesar da tabela 18 - 79 da GED-119 de 25/09/2017 alegar que o poste poderá ser de 400 daN, estaremos utilizando um poste de 600 daN normatizado CPFL. Caso haja necessidade de enviar ART do engenheiro civil referente a resistividade do poste será enviado no momento da inspeção.

## 7 – RAMAL

Conforme desenho 1-6/7 da GED-119 25/09/2017.

## 8 – ELETRODUTO

$$Eletroduto = \sqrt{\frac{Dc^2 \times 4}{0,4}} = mm^2$$

Sendo:

Dc – Diâmetro total do cabo 150mm<sup>2</sup>

N- Numero de condutores

$$Eletroduto = \sqrt{\frac{24,20^2 \times 4}{0,4}} = 76,52 \text{ mm}^2 = 3,1''$$

Através das especificações e cálculos definiu-se como: Eletroduto zincado a fogo de 4'' na descida do poste até o quadro de medição.

## **9 – SISTEMA DE ATERRAMENTO – QUADRO DE MEDIDORES.**

Dimensionamento, especificações e instalação conforme Desenho 20 – pag. 122 da GED 119 de 25/09/2017.

## **10 – BARRAMENTOS**

### **a) Barramento em BT**

Dimensionamento, especificações conforme tabela 12 – pag. 74 da GED 119 de 25/09/2017.

Será de cobre eletrolítico na bitola de 1.1/4" x 1/4"mm<sup>2</sup> nas três fases e neutro, estar instalados com espaçamentos de no mínimo 150mm e estar identificados conforme item 6.19 da GED 119 de 25/09/2017.

### **b) Ramal Entrada e Alimentação do Barramento**

Dimensionamento, especificações conforme tabela 11 - 1 de 2 – pag. 71 da GED 119 de 25/09/2017.

Será de cabo de cobre isolado bitola 150mm<sup>2</sup> - isolação 0,6/1 kV – EPR ou XLPE 90°, sendo os condutores fase na cor preta e identificados através de fitas isolantes coloridas e no neutro um condutor na cor azul claro.

## **11 – MEDIÇÃO**

### **a) Em BT**

Instalação conforme Desenho 24 – pag. 130 da GED 119 de 25/09/2017 e desenhos do projeto.

## **12 – PROTEÇÃO BT**

Dimensionamento e especificações conforme Tabela 12 pag. 72 da GED 119 de 25/09/2017.

Disjuntor termomagnético em caixa moldada de 300A – 10,0kA.



### 13 – CARACTERISTICAS DAS UNIDADES CONSUMIDORAS

CARACT. DAS INSTAL.	Existente	Nova
UC Unidade Consumidora	3668150	A Ligar
Local Nº	70	70
Complemento	BL I	BL II
Categoria	C6	C6
Cabo Cobre Isol p/ Med.	95mm <sup>2</sup>	95mm <sup>2</sup>
Faseamento	V+A+B	V+A+B
Carga (kW)	70,90	70,90
Medição	Direta	Direta
Disjuntor	200 A	200 A

**OBS: Gerar ligação nova**

#### 14 – Obra de Interligação

Deverá ser executada a obra de interligação pela CPFL e custo da participação do cliente conforme norma vigente.

#### 15 – Local de instalação

O padrão de entrada será instalado fora da edificação em local de livre acesso, com o poste na divisa do terreno.

Atenciosamente,



**JOÃO MARQUES RODRIGUES**  
**Eng.º Eletricista**  
**CREA: 060.153.9987-SP**