

Assunto: **ENC: Questionamento**
De: Prefeitura <prefeitura@guaira.sp.gov.br>
Para: <compras@guaira.sp.gov.br>
Data: 06/08/2020 08:00



-
- QUESTIONAMENTO GUAÍRA.pdf (~291 KB)

De: engenharia@thesis.eng.br [mailto:engenharia@thesis.eng.br]

Enviada em: quarta-feira, 5 de agosto de 2020 16:10

Para: compras@guaira.sp.gov.br; prefeitura@guaira.sp.gov.br; secretaria@guaira.sp.gov.br

Assunto: Questionamento

Boa tarde;

Segue anexo à solicitação dos esclarecimentos e documentos adequados para que possamos elaborar nossa proposta comercial.

Att.;

Eng.

Thesis Engenharia e Construções Eireli - EPP

Rua: Dona Rosa Miguel, 975 - Vila Righeti

CEP: 13600-000 _ Rancharia/SP

CNPJ n.º 08.419.940/0001-21

Contato: (16) 98156-1147

Prezados Senhores:
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA – SP.

REF.: ESCLARECIMENTOS

A empresa Thesis Engenharia e Construção Eireli - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 08.419.940/0001-21, neste ato representado pelo seu procurador Engº Marcos D. Freitas Jr., portador do CPF nº 453.638.218-69, vem solicitar esclarecimentos e documentos adequados para que possamos elaborar nossa proposta comercial.

Questionamento 01:

Considerando a recomendação e atendimento a normativa (**Norma 6122/2019**) a mesma indica que estacas escavadas não seja superior a 7 metros de profundidade, perguntamos não seria recomendável adotar estacas tipo hélice contínua como previsto no projeto licitado ?

Questionamento 02:

O projeto anexo no Edital retificado, consta o arquivo PMG-RTG-001-CON-001-R01, onde está discriminado que as estacas serão de DN 60 x 1200cm, perguntamos qual devemos considerar os quantitativos constantes na planilha orçamentária ou os quantitativos constantes da planta PMG-RTG-001-CON-001-R01?

Diante a necessidade de elaboramos nossa proposta comercial, reiteramos a necessidade destes esclarecimentos.

Atenciosamente,

Engº Marcos D. Freitas Jr.
CREA nº 5070528432



Prefeitura do Município de Guairá
Secretaria de Planejamento e Gestão da Administração Geral, Infraestrutura e Obras
Departamento de Obras e Manutenção de Próprios Públicos

Ofício nº. 127/2020 - DOMPP/SPGAGIO/PMG

AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Av. Gabriel Garcia Leal, nº. 676 – Maracá – Guairá/SP

A/C. Sr. Diretor Fernando dos Santos

Assunto: Construção de Reservatório Metálico 1000 m³ do Setor Tonico Garcia

Ref. Tomada de Preços nº 06/2020

Edital nº 18/2020

Processo nº 23/2020

Prezado,

Em análise aos questionamentos da Empresa Thesis Engenharia e Construção EIRELI – EPP datada de 05 de Agosto de 2020:

Questionamento 1 – A NBR não delimita o comprimento de estaca escavada, portanto será mantido a mesma especificação adotada.

Questionamento 2 – De fato há divergência entre o diâmetro da estaca adotada no projeto e o da planilha orçamentária devido a erro de digitação na mesma. Favor adotar o diâmetro de 60cm conforme projeto, sendo mantido o quantitativo e os preços orçados sem prejuízo ao processo licitatório.

Atenciosamente,

Guairá/SP, 06 de Agosto de 2020.

José Emygdio de Oliveira Neto
Chefe do Departamento de Obras e
Manutenção de Próprios Públicos
CREA 03/2010 177 229-7

06/08/20
91